

Bilag 3: - Kravdokument – EU-forordning 2017/1485

Dok. ansvarlig: JVI
 Sekretær:
 Sagsnr.: s2023-670
 Doknr: d2023-26466-3.0
 07-03-2023

Krav fastsat i henhold til EU-Forordning 2017/1485 – establishing a guideline on electricity transmission system operation

Ændring	Version	Dato for godkendelse	Dato
Krav med hjemmel i EU-Forordning 2017/1485 anmeldt til Forsyningstilsynet	1		27/04-2023

Normativt krav – behandles ikke
Krav fastsat af Dx
Krav fastsat af Tx
Krav fastsat i samarbejde mellem Dx og Tx

Krav med hjemmel i EU-Forordning 2017/1485

Structural data exchange				
48	1		Unless otherwise provided by the TSO, each power generating facility owner of a power generating modules which is a SGU pursuant to Article 2(1)(a) and by aggregation off the SGUs pursuant to Article 2(1)(e) connected to the distributions system shall provide at least the	

				following data to the TSO and to the DSO to which it has a connection point:		
48	1	h		Data necessary for performing dynamic simulation according to the provisions in Regulation (EU) 2016/631; and	<i>Anlæg af type C og D:</i> Elforsyningsvirksomheden kan anmode om parameterværdier jf. Green Power Danmarks notat om levering af parameterværdier til udarbejdelse af generisksimuleringsmodel [Parameterværdier til udarbejdelse af generisk simuleringsmodeller for produktionsanlæg \geq 25 MW]	